

質 疑 応 答 書

令和 8 年 4 月 29 日

中標津町長 西村 穰

次の工事（業務）に係る設計図書について質問があったので回答する。

工事（業務）名	広陵中学校冷房設備整備電気工事	
質 疑 事 項	回 答 事 項	
<p>・図 E-7 受変電設備改修図について</p> <p>「DS 撤去・エネセーバー新設」とありますが北海道電気保安協会へ確認した結果、現地主遮断装置は VCB で DS とはインターロックされている関係もありエネセーバーの取付は現実的では無いと推察されます。</p> <p>現地を確認し判断する必要はありますが変圧器の直上設置が現実的と思われます。</p> <p>設計意図についてご教示をお願い致します。</p>	<p>本件設計時に確認した単線結線図で VCB が無かったため、設計位置でエネセーバー設置を計画していましたが、ご指摘の通りであれば記載の通り変圧器の直上における設置が望ましいと思います。</p>	

質問年月日 令和 8 年 4 月 22 日